



Bijlage B Algemene voorwaarden voor het plaatsen van tijdelijke opstellingen

(*) Voorbeeld van tijdelijke opstellingen: kraam, stand, barbecue, circustent, feesttent, podium, scène, stellage, kraamwagen, ...

1. Bij de plaatsing van een tijdelijke opstelling (*) op de openbare weg, moet een vrije doorgang van 4m breedte en 4m hoogte gewaarborgd zijn zodat de interventievoertuigen van de DBDMH langs kunnen en zich eventueel kunnen opstellen.

De draaicirkel voor voertuigen die gevraagd wordt :

- 11 m binnenkant
- 15 m buitenkant.

De draagkracht van de bodem moet de doorgang toelaten van voertuigen met een maximale asbelasting van 13 T en zonder te verzinken.

Opmerking : op openbare pleinen moet deze doorgang minstens voorzien zijn rond het plein, langs de gebouwen.

2. Bij elke plaatsing van een tijdelijke opstelling (*) moet de toegang tot de hoofdgevel van de gebouwen met de ladderwagen van de DBDMH gegarandeerd blijven.
Bij de keuze van opstelling zal men ervoor zorgen dat ongunstige situaties niet verslechterd worden : aanwezigheid van opgehangen kabels, van bovenleidingen, van bomen die de toegang reeds versperren, ...
3. Bij elke plaatsing van een tijdelijke opstelling (*) , moet de toegang tot ondergrondse en bovengrondse watermonden (hydranten) gegarandeerd blijven.
4. Bij elke plaatsing van een tijdelijke opstelling (*), moet een bestaande toegang tot de achtergebouwen voor de voertuigen van de DBDMH behouden blijven

5. Bij elke plaatsing van een tijdelijke opstelling (*) , moet de toegang tot een gebouw dat een bijzonder risico inhoudt (rusthuis, school, hospitaal, bedrijfsgebouw, ...) gegarandeerd blijven.
6. Bij elke plaatsing van een tijdelijke opstelling (*) , moet een vrije doorgang met een breedte van minimum 1,20 m gegarandeerd blijven langs de gevellijn. Dit moet de doorgang toelaten voor de hulpdiensten (brandweer, ambulanciers met draagberrie).
7. In een rij van tijdelijke opstellingen (*), de ene naast de andere, moet ten minste een vrije doorgang van 1,20m gegarandeerd blijven elke 20m.
8. Alle tijdelijke opstellingen (*) geplaatst in een park (terrein of ruimte in openlucht) moeten zich in de nabijheid van een weg bevinden, die gebruikt kan worden door de voertuigen van de DMDBH, bij voorkeur zoals beschreven in sub.1.
9. Alle tijdelijke opstellingen die een speciale aansluiting op het openbaar elektriciteitsnet of op een stroomgenerator vereisen, van meer dan 10 KVA, moeten het onderwerp zijn van een controle door een erkend organisme door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.
De elektrische aansluitingen voor kleine installaties moeten uitgevoerd zijn volgens de wettelijke voorschriften en in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap.