



BIJLAGE C

Bijzondere voorwaarden voor tijdelijke opstellingen type :

E. « Gasfornuis installaties »

- Zie ook de algemene voorwaarden.
- Het fornuis moet geïnstalleerd worden op een vlakke, niet-brandbare oppervlakte en moet stabiel opgesteld zijn zodat het niet kan omvallen. Het fornuis mag niet vlak naast het voetpad geplaatst worden.
- De inplanting van het gasfornuis moet voldoende verwijderd zijn van alle nooduitgangen. Ze mag zich niet in het midden van een reeks kramen of standen bevinden, noch in het midden van een plein of gelijkaardige plaats maar eerder ergens aan de buitenzijde, op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de hulpdiensten.
- De gekozen locatie moet verder dan 4 meter van een beglaasde gevel of een naastgelegen gebouw gelegen zijn.
- De gekozen locatie mag zich niet op een lager gelegen plaats bevinden, noch in een kom of lager gelegen koer noch in de buurt van een mangat.
- Een ruimte voor min. 1,20 m rond het toestel moet vrij zijn van voorwerpen of brandbare materialen (zeil, tent, luifel, berm ...) en een minimum van 0,60 m moet worden gereserveerd tussen de aangrenzende stands.
- Een brandblusser van 6 kg ABC-poeder moet in de buurt van het fornuis voorzien worden. Deze moet jaarlijks door een erkende instantie nagezien worden.
- Iemand moet:
 - a) aangesteld zijn als verantwoordelijk van de stand
 - b) moet over een telefoontoestel (GSM) beschikken
 - c) moet kennis hebben van de noodnummers :
100/112 brandweer en ambulance en 101 politie.
- Teneinde moet een actieplan opgesteld worden, aangepast aan de reële situatie en moeten de nodige inlichtingen vermeld worden dewelke aan de verantwoordelijke van de noodcentrale medegedeeld moeten worden. Deze punten moeten door de organisator aan deze verantwoordelijke persoon medegedeeld worden.

- Bij het gebruik van draagbare gasflessen met butaan / propaan moeten de volgende regels gevolgd worden :

1. Gasflessen mogen enkel afgevuld worden in een vergund afvulpunt en dat hiervoor de nodige certificaten heeft. Het afvulpunt moet voldoen aan de vereiste normen met betrekking tot het gewicht (geen overvulling), lekdetectie, terugname van gasflessen of kleppen, enz. aan .
2. De kleppen van alle ongebruikte flessen – volle of lege - moet gesloten zijn. Bovendien moet elke fles voorzien zijn van een afsluiter.
3. De flessen mogen niet in de nabijheid van een warmtebron, een erker of riolering, of in de nabijheid van een kelder of keldergat geplaatst worden.
4. De flessen moeten rechtopstaand en stabiel in een goed geventileerde ruimte geplaatst worden. Om hieraan te voldoen kan men best een hiervoor voorzien rek gebruiken. De volle en lege flessen moeten op meer dan 4 m van het fornuis staan. Deze moeten fysisch gescheiden zijn van de volle flessen. De volle flessen moeten tevens beschermd worden van rechtstreeks zonlicht.
5. Alle gasinstallaties moeten voorzien zijn van een ontspanner. Deze moet zo dicht mogelijk bij de fles aangesloten zijn.
6. De flexibele leiding tussen de LPG-fles en het fornuis moet een goedgekeurde en hiertoe voorziene leiding voor butaan of propaan zijn, (NBN-D-51006). Deze flexibel moet aan de uiteinden voorzien zijn van een schroefkraag die goed aansluit op de slangpilaar. De binnendiameter van de flexibele slang moet aangepast zijn aan de slangpilaar en aan de buitendiameter van de slang. De maximale lengte van de slang is 2 m. Het geheel van flexibele leidingen moet volledig zichtbaar blijven.
7. Het is noodzakelijk om de goede staat van de slangen te waarborgen; in geval men een een barst, een scheur, een blaas of een uitzetting waarneemt moet men de slang onmiddellijk vervangen. De slangen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar.
8. Voor de ingebruikname, moet de installatie op zijn minst met een schuimende vloeistof nagezien worden. Bij deze test mag men geen enkel lek te zien zijn, hoe klein het ook is.
9. De regelaar moet geschikt zijn voor het gebruikte gas.
10. Voor de goede werking van de ontspanner moet men ervoor zorgen dat de luchtopening in het deksel (inlaat atmosferische druk) nooit gesloten of verstopt is. Tevens wordt aanbevolen om de ontspanner zo te plaatsen dat de luchtopening zich aan de onderkant bevindt om zo indringing van water te voorkomen.
11. De volledige installatie en apparatuur moet voorzien zijn van een CE merkteken.

12. Deze totale dagelijkse capaciteit voor een tijdelijke inrichting mag niet hoger zijn dan de regelgevende capaciteit van 300 liter.

Opmerking: In het geval van motorvoertuigen met gas voor het gebruik op straat, zie de speciale voorwaarden vermeld in paragraaf F "motorvoertuigen".