



Bijlage C

Bijzondere voorwaarden voor tijdelijke opstellingen type :

G. « Podium en bijhorende structuren »

- Zie eveneens de algemene voorwaarden.
- Elk podium van meer dan 10 m lang of van meer dan 5 m diep en een hoogte van meer dan 1 m moet over ten minste 2 uitgangen beschikken. Deze moeten aan de tegenovergestelde kant gelegen zijn en ze moeten gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Er moet ten minste één draagbare snelblusser met 6 kg poeder AB of met 5 kg CO₂ geplaatst worden op het podium, in de regietoren of op gelijkaardige installaties.
Bovendien geldt als algemene richtlijn: één snelblusser per 30 m² podium.
Ze moeten geplaatst worden op een gemakkelijk bereikbare plaats en elke brandblusser moet uitgerust worden met een controlebewijs afgeleverd door een bevoegde instelling en waarvan het laatste nazicht niet langer dan een jaar geleden gebeurd is.
- Alle podia die beschikken over een bovengelegen structuur (dak, licht- en geluidsbruggen (type Truss), regietoren of anderen,...) moeten nagekeken worden door een keuringsorganisme om de stabiliteit van de installaties te verifiëren.
- De tijdelijke elektrische installaties moeten nagezien worden door een organisme erkend door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.
- Al de bekledingen gebruikt voor het podium moeten op zijn minst van de klasse A2 zijn, met uitzondering van de vloerplanken die van de klasse A3 mogen zijn.
- De ruimte onder het podium mag niet gebruikt worden voor het plaatsen van elektrische vermogensinstallaties (stroomvoerende geleiders zijn wel toegestaan).
Enkel lege kisten van het gebruikte materiaal mogen er geplaatst worden en dit op een diepte van maximum 1 m van de rand van het podium.